

令和6年度中間貯蔵双葉浪江地区除去土壌等輸送工事

質問・回答

※正誤表を掲載し、現場説明書、特記仕様書、数量総括表、金抜き設計書、工程表が差替になっておりますので、ご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
1	本工事費内訳書	78	65号代価表	アスファルト混合物再生密粒度アスコン(20)は、建設物価及び積算資料で計上してありますか？もしくは環境省 福島地方環境事務所 資材単価表(令和6年度前期)に記載されている単価を計上してありますか？	アスファルト混合物再生密粒度アスコン(20)の材料単価は、建設物価及び積算資料を適用しています。
2	本工事費内訳書	80	67号代価表	再生アスファルト混合物密粒度13は、建設物価及び積算資料で計上してありますか？もしくは環境省 福島地方環境事務所 資材単価表(令和6年度前期)に記載されている単価を計上してありますか？	再生アスファルト混合物密粒度13は、環境省公表単価を適用しています。
3	現場説明書	1	2	本工事に使用する材料単価について、建設物価及び積算資料は何月度のものを対象と考えて見積りをすれば宜しいでしょうか。	建設物価及び積算資料は6月を適用しています。
4	現場説明書	1	2	東日本大震災の被災地(福島県)で実施されている被災地補正(日当たり作業量の補正および機械損料の補正)は本工事で適用されていますか。	日当たり作業量の補正は適用していません。ブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く。)バックホウ、ダンプトラック(建設用ダンプトラックを除く。)に限り運転時間1時間当たり損料に100分の102を乗じて補正しています。 ※契約後、補正係数については変更の場合もある。
5	現場説明書	4	13	管理システム運用の際、受注者が用意する端末(パソコン・スマートフォン)の機器準備費用は端末及び回線の経費4,810円/月、パソコン及び回線の経費13,200円/月に含まれているのでしょうか。	受注者が用意する端末および回線の経費には、機器準備費用が含まれません。機器準備費用は発生しないものと考えており、設計変更の対象とはなりません。
6	現場説明書	4	13	管理システム初期費用としてSE人工を計上していますが、システムのライセンス利用料等についてもその中に含まれているのでしょうか。	システム初期費用には、ライセンス利用料は含まれません。総合管理システム(端末アプリ含む)は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社より無償で提供しますのでライセンス費用は不要です。
7	現場説明書	4	13	運行時にトラブルが発生した際のヘルプデスク・データセンター等はございますか。	総合管理システム(端末アプリを含む)に関するヘルプデスク等は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が無償で対応します。 ただし、受注者が手配した端末機器等(パソコン、スマートフォン等)の故障や使い方等のサポートは除く。