

質 問 回 答 書

業務／工事名【令和7年度浜通り北支所管内仮置場復旧等工事】

No.	区分	ページ	条項	質問事項	回 答
1	基本事項			本工事に使用する材料単価について、建設物価及び積算資料の適用年月は令和7年3月でよろしいでしょうか。異なる場合はご教示願います。	令和7年2月とします。
2	本工事費内 訳書	4		【1-1工区 請戸北部北仮置場(帰還困難区域外)】における有筋および無筋コンクリートの殻運搬数量はそれぞれ5m3ございますが、殻処分量がそれぞれ6tしか見込まれておりません。お間違いないでしょうか。	記載の数量で積算ください。 殻処分量については変更対象となります。
3	本工事費内 訳書			各工区におけるバックホ掘削による暗渠排水工【単位：日】の単価は掘削・被覆材の投入・埋戻しの全ての作業をお見込みすればよろしいでしょうか。	バックホ掘削による暗渠排水工【単位：日】の単価は、掘削（床堀）、暗渠排水管布設、被覆材投入、埋め戻し作業が含まれます。
4	本工事費内 訳書			各工区における被覆材料費（単粒度碎石 5号 20~13mm）の数量はロス率を見込んだ設計数量と判断してよろしいでしょうか。もしくは当社でロス率を見込んだ単価とさせていただいてよろしいでしょうか。	現場説明書5-18 参考歩掛の提示についてのとおりです。