

令和8年度飯舘村長泥地区環境再生事業実施設計等業務

質問・回答

※正誤表を掲載し、特記仕様書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
1	特記仕様書	2	7 (1)	<p>業務計画について、業務計画書には次に掲げる事項を記載とありますが、そのうち⑩～⑭について、記載のマネジメントシステム等の有無も参加要件となるのでしょうか。</p> <p>⑩ 各種マネジメントシステムの写し ⑪ 品質マネジメントシステム(QMS:ISO9001) ⑫ ITサービスマネジメントシステム(SMS:ISO20000) ⑬ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS:ISO27001) ⑭ プライバシーマーク(PMS:JISQ15001)</p>	<p>競争参加資格の要件ではありません。 また、当該箇所については、誤解を招くおそれがあるため、正誤表により訂正し、特記仕様書を再掲します。</p>
2	特記仕様書	3,4,5	(3)①	<p>ほ場整備実施設計の実施範囲につきましては、調査職員より指示される整備範囲、導水路の設計範囲、ならびにその他の計画図作成および数量計上範囲について、関係機関との協議を踏まえたうえで、それぞれ個別に指示されるものと理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおりです。</p>
3	特記仕様書	5	(3)②	<p>特記仕様書に「橋梁詳細設計は、本業務の測量成果及び過年度成果等を用いて実施する」旨の記載がありますが、ここでいう「本業務の測量成果」とは、具体的にどの作業成果を指すのかご教示ください。</p>	<p>本業務による地質調査によって得られた架橋地点のデータおよび位置情報、また、現地踏査による測量成果を指し、別途測量業務の実施はございません。</p>
4	特記仕様書	6	(3)③	<p>仮橋詳細設計についてのみ設計期日が明示されておりますが、現時点において、その他にも設計期日が設定されている工種等がございましたらご教示ください。</p>	<p>橋梁詳細設計やほ場整備実施設計等が該当します。該当箇所について、正誤表により訂正し、特記仕様書を再掲します。</p>
5	特記仕様書	7	(3)⑤	<p>特記仕様書に「河川縦断計画に合わせた河道流路の頭首工について」との記載がありますが、ここでいう「頭首工」とは、砂防えん堤を指すものと理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおりです。</p>
6	特記仕様書	7	(3)⑥	<p>擁壁工詳細設計については、過年度の成果を基に、設置位置および基礎地盤条件等を机上検討により設計する作業であるとの理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおりです。</p>
7	設計書	1	業務費内訳書 (地質調査)	<p>地質調査の内訳書(1頁)の地下水位調査については、本業務では新規の掘削は行わず、既設(過年度)の調査孔を利用した継続測定を行うとの理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおりです。</p>