

令和8年度飯舘村長泥地区環境再生事業工区点検業務

質問・回答

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
1	特記仕様書	5	2.点検作業	各種点検する作業実施時期の記載がありませんが、実施時期の指定はありますか？	水田・畦畔点検、農道、用排水路等点検、獣害防護柵点検については10月～11月を予定しています。 擁壁点検については、2月中旬から3月上旬を予定しています。
2	特記仕様書	5	2.点検作業(4)	擁壁高さ計測に使用する測定機器に指定はありますか？	測定機器に関する指定はございません。
3	特記仕様書	5	2.点検作業(5)	点検時の事象は報告のみで、応急措置作業は行わないことでよろしいでしょうか？	特記仕様書2.点検作業(5)に記載のとおりです。